



Kastaniehøj vandværk

Registrernr.: C28205

Lindevang 2, Østrup
3670 Veksø Sjælland

Kundenr.: 151081

Ordrenr.: 685157

Prøvenr.: 23247256

Att.: Annette Kristensen

Modt. dato: 2010.12.10

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Kastaniehøj vandværk
Lindevang 2, Østrup, 3670 Veksø Sjælland
Prøvested.....: **Kastaniehøj Vandværk Ledningsnet - V02001700/4255001799**
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning
Prøveudtagning...: 2010.12.10 kl. 13:00
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (KAJ)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.12.10 kl. 22:37 - 2010.12.14

	Prøvenr.: 23247256	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Coliforme bakterier 37 °C	9§ MPN/100 ml		i.m.		Colilert®	
E. coli	<1 MPN/100 ml		i.m.		Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	22 Antal/ml		200		DS/I 6222:2000	
Kimtal ved 37 °C, GEA	<1 Antal/ml		20		DS/I 6222:2000	

Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur 5.6 gr. C DS2250

Analysekommentarer:

Opflg. på T34584

Kopi af rapporten er sendt til:

- Roskilde Kommune, Natur og Miljøafdelingen, Postboks 100, 4000 Roskilde
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

14. december 2010

Annette Vendel

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.