



Kastaniehøj vandværk

Registrernr.: T36387

Lindevang 2, Østrup
3670 Veksø Sjælland

Kundenr.: 151081

Ordrenr.: 685157

Prøvenr.: 22113252

Att.: Annette Kristensen

Modt. dato: 2010.12.21

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Kastaniehøj vandværk
Lindevang 2, Østrup, 3670 Veksø Sjælland
Prøvested.....: **Kastaniehøj Vandværk Vandværket - V02001700/4255001700**
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning
Prøvemærke.....: **Beluftningstank opsuget**
Prøveudtagning...: 2010.12.21 kl. 12:20
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PC1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.12.22 kl. 03:03 - 2010.12.22

	Prøvenr.: 22113252	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml	i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml	i.m.	Colilert®		
<u>Oplysninger fra prøvetageren:</u>						
Vandtemperatur	7.7	gr. C		DS2250		

Analysekommentarer:

Opfølgning på registrernr: T35997

Kopi af rapporten er sendt til:

- Roskilde Kommune, Natur og Miljøafdelingen, Postboks 100, 4000 Roskilde
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

23. december 2010

Annette Vendel

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.