

DONSlab
R. DONS' Vandanlytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20250116/006
16. januar 2025
Blad 1 af 2

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvested: DGU 200.3688 Bo. 200.3688 Prøvedato: 2024-12-12 Kl. 17:15 Prøvetager: Rekvirenten*			
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
pH	pH	7,1		DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	81,4		DS/EN27888:2003	15%

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_p : Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkered
tlf.: 45 80 31 33

 DANAK
Test Result nr. 43

Analyserapport nr. 20250116/006
16. januar 2025
Blad 2 af 2

UNDERLEVERANDØR			
ORGANISKE MIKROFORURENINGER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE U _{rel}
PFAS-FORBINDELSER	Påvist		
Perflourononansyre, PFNA µg/l	< 0,00010		ISO 21675:2019 50%
Perfluoroheptansyre, PFHpA µg/l	0,0026		ISO 21675:2019 50%
Perfluoroktansyre, PFOA µg/l	0,0077		ISO 21675:2019 50%
Perfluorhexansulfonsyre, PFHxS µg/l	< 0,00010		ISO 21675:2019 50%
Perfluoroktansulfonsyre, PFOS µg/l	< 0,00010		ISO 21675:2019 50%
Perfluordecansulfonsyre, PFDS µg/l	< 0,00030		ISO 21675:2019 50%
Perfluoroktansulfonamid, PFOSA µg/l	< 0,00030		ISO 21675:2019 50%
Perfluorhexansyre, PFHxA µg/l	0,0024		ISO 21675:2019 50%
Perfluorobutanoate, PFBA µg/l	< 0,0010		ISO 21675:2019 50%
Perfluorodecansyre, PFDA µg/l	< 0,00030		ISO 21675:2019 50%
Fluortelomersulfonsyre (6:2 FTS) µg/l	0,0037		ISO 21675:2019 50%
Perfluorpentansyre, PFPeA µg/l	0,00079		ISO 21675:2019 50%
Perfluorbutansulfonsyre, PFBS µg/l	< 0,00030		ISO 21675:2019 50%
Perfluorpentansulfonsyre, PFPeS µg/l	< 0,00030		ISO 21675:2019 50%
Perfluorheptansulfonsyre, PFHpS µg/l	< 0,00030		ISO 21675:2019 50%
Perfluorundecansulfonsyre, PFUnDS µg/l	< 0,0010		ISO 21675:2019 50%
Perfluornonansulfonsyre, PFNS µg/l	< 0,00030		ISO 21675:2019 50%
Perfluordodecansulfonsyre, PFDoDS µg/l	< 0,0010		ISO 21675:2019 50%
Perfluortridecansulfonsyre, PFTrDS µg/l	< 0,0010		ISO 21675:2019 50%
Perfluorundecansyre, PFUnDA µg/l	< 0,00030		ISO 21675:2019 50%
Perfluordodecansyre, PFDoDA µg/l	< 0,00030		ISO 21675:2019 50%
Perfluortridecansyre, PFTrDA µg/l	< 0,0010		ISO 21675:2019 50%
PFAS sum (22)* µg/l	0,017		Beregnet
SUM PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS* µg/l	0,0077		Beregnet

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S ; Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)